


吾妻郡嬭恋村大字干俣2407-244 発電所

System Simulation

グラフ




設置データ

*システム情報

設備容量 101.76kW
回路構成 9直3並 × 2台
 7直4並 × 6台
 8直4並 × 3台
太陽電池メーカー JINKO SOLAR
型式 JKM320M-60H
架台角度 20度
設置枚数 318枚

*地点

群馬県
田代(群馬)



月別データ

【年報】

| 項目 | 傾斜面日射量 | 発電電力量 | PV電圧 | PV電流 | PV温度 | 外気温度 |
|------|----------|------------|--------|--------|-------|-------|
| 単位 | kWh/m² | kWh | V | A | ℃ | ℃ |
| 1月 | 108.86 | 8,910.57 | 243.93 | 142.23 | 0.04 | -4.93 |
| 2月 | 121.85 | 9,285.67 | 243.36 | 161.67 | 2.92 | -3.25 |
| 3月 | 163.42 | 11,834.87 | 240.99 | 176.47 | 7.25 | -0.22 |
| 4月 | 144.16 | 10,749.81 | 233.12 | 147.09 | 12.39 | 5.58 |
| 5月 | 141.61 | 10,802.71 | 226.91 | 130.82 | 17.90 | 11.42 |
| 6月 | 117.72 | 9,422.67 | 223.06 | 109.74 | 20.58 | 15.02 |
| 7月 | 117.77 | 9,362.02 | 219.04 | 107.54 | 24.12 | 18.74 |
| 8月 | 123.67 | 9,692.69 | 219.85 | 119.63 | 24.21 | 18.56 |
| 9月 | 101.31 | 8,192.28 | 221.79 | 110.80 | 21.00 | 16.21 |
| 10月 | 105.87 | 8,379.61 | 228.18 | 122.95 | 14.64 | 9.81 |
| 11月 | 95.57 | 8,002.28 | 233.97 | 126.30 | 8.01 | 3.50 |
| 12月 | 89.24 | 7,670.03 | 240.32 | 120.32 | 1.38 | -2.70 |
| 最大値 | 163.42 | 11,834.87 | 243.93 | 176.47 | 24.21 | 18.74 |
| 最大期間 | 3月 | 3月 | 1月 | 3月 | 8月 | 7月 |
| 平均値 | | | 231.21 | 131.30 | 12.87 | 7.31 |
| 積算値 | 1,431.04 | 112,305.20 | | | | |

シミュレーション結果

■ 年間発電量

112,305 kWh

■ 年間原油換算削減量

28,862 [L]

■ 年間二酸化炭素削減量

57,500

*実際の発電電力量は、その年の気象条件、周辺環境などにより大きく変化する場合があります。本シミュレーションは発電量を保証するものではありません。あくまで目安としてお使いください。

